

Asunción, 17 de abril de 2023

Señor

**Dr. Rafael Ávila – Defensor del Pueblo**

**Defensoría del Pueblo**

**PRESENTE**

Por la presente, me dirijo a Ud. para informarle que, en los últimos días del mes de marzo del año en curso tuve acceso – vía solicitud por Ley de acceso a la Información Pública – a los últimos informes oficiales de análisis calidad de agua realizados por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) a 5.165 prestadores en todo el país que, bajo la figura de Juntas de Saneamiento, Comisiones Vecinales o aguateras privadas, **proveen agua a alrededor de 4.500.000 personas.**

En base a esa información, pude elaborar un estudio que brinda un panorama bastante preciso de la calidad del agua que reciben esas personas, llegando a la conclusión de que el 90% de los prestadores NO provee agua potable a sus usuarios, **comprometiendo de esa manera la salud del 55% de la población a nivel nacional.**

El acceso al agua potable es un derecho humano universal, pero el estudio concluye que unos 4.000.000 de habitantes, **reciben agua sin que estas realicen** – por ejemplo – **el obligatorio tratamiento con cloro** necesario para la eliminación de microorganismos, lo que provoca que el agua que consumen registre niveles altos de coliformes totales y coliformes fecales. Es importante destacar que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), registró durante el año 2022, una cantidad cercana a las **215.000 consultas médicas relacionadas posiblemente al consumo de agua contaminada.**

El estudio revela además una muy grave situación que afecta a **227.000 personas**, quienes reciben **agua con altos niveles de nitrato**, cuyo consumo no está permitido por el mismo MSPyBS por las graves consecuencias que podrían afectar la salud, principalmente de la población infantil. Se estima que entre los 227.000 afectados, **se encuentran unos 70.000 niños menores de 15 años** que están consumiendo agua con alta concentración de nitrato, **sin que ninguna institución del estado les comunique acerca de esta situación.**

En mi carácter de ciudadano y en conocimiento y reconocimiento del compromiso que Ud. ha demostrado en la defensa de los derechos humanos, canalización de los reclamos populares y protección de los intereses comunitarios, por la presente nota **presento mi denuncia formal ante esta situación**, y en salvaguarda de la salud de estas 227.000 personas adjunto **la lista de los 93 proveedores de agua** en cuyos análisis que se pudo constatar altas concentraciones de nitrato, de manera que en virtud a las funciones y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, pueda realizar las gestiones correspondientes ante las instituciones del estado que deberán intervenir para darle solución.

Sin otro particular, y quedando a disposición para cualquier consulta o aclaración referente a este tema, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más alta consideración y estima.

Atentamente.

**Ing. Robert Cano**

**PRESTADORES DE AGUA CON NIVELES DE NITRATO POR ENCIMA DEL LÍMITE ADMISIBLE DE 45 mg/litro  
CONSUMO NO RECOMENDADO POR EL MSPyBS (Hoja 1/3)**

**FUENTE:** Elaborado por el Ing. Robert Cano con datos proveídos por el ERSSAN vía Ley de Acceso a la Información Pública

Nro.	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PRESTADOR	AÑO	CANTIDAD USUARIOS	Concentración registrada de Nitratos - NO3 (mg/L)	Cumplimiento concentración Nitratos (Máximo admisible 45 mg/L)
1	Central	Areguá	Asociación de Comisión Central B° Tajy Poty	2022	1125	45,8	NO CUMPLE
2	Central	Areguá	Junta de Saneamiento Tajy Poty - Yukyty	2022	990	51,7	NO CUMPLE
3	Central	Capiatá	Aguateria Privada Bonaqua	2022	3500	72,9	NO CUMPLE
4	Central	Capiatá	Aguateria Privada Hidro Servic SRL	2022	2000	111,3	NO CUMPLE
5	Central	Capiatá	Aguateria Privada La Paloma III	2022	1350	49,3	NO CUMPLE
6	Central	Capiatá	Aguateria Privada Laurita	2022	1100	48,9	NO CUMPLE
7	Central	Capiatá	Aguateria Privada Riquelme	2022	1250	52,8	NO CUMPLE
8	Central	Capiatá	Aguateria Privada Yrenda	2022	2120	67,1	NO CUMPLE
9	Central	Capiatá	Aguaterian Privada Progreso Don Luis - Alegria I	2022	4680	94,1	NO CUMPLE
10	Central	Capiatá	Aguaterian Privada Progreso Don Luis - Alegria II	2022	4665	49,4	NO CUMPLE
11	Central	Capiatá	Asentamiento La Amistad	2022	445	59	NO CUMPLE
12	Central	Capiatá	Comisión Vecinal Asent. 2 de Junio	2022	505	47,7	NO CUMPLE
13	Central	Capiatá	Comisión Vecinal CONAVI Yatayty 5ta. Cñía	2022	700	59,6	NO CUMPLE
14	Central	Fernando de la Mora	Aguateria Privada Maga - Ex González Arguello	2022	5500	79,2	NO CUMPLE
15	Central	Fernando de la Mora	Aguateria Privada Seprad - Ex Núñez	2022	1190	62,1	NO CUMPLE
16	Central	Fernando de la Mora	Comisión Vecinal de Fomento 4 de Julio	2022	840	72,4	NO CUMPLE
17	Central	Fernando de la Mora	Comisión Vecinal San Jose Obrero	2022	1720	87,6	NO CUMPLE
18	Central	Itá	Aguateria Privada Ebenezer IV	2022	750	65,3	NO CUMPLE
19	Central	Itauguá	Junta de Saneamiento Mbocayaty Norte , Sur y Valle care	2022	11500	>132,8	NO CUMPLE
20	Central	Lambare	Aguateria Privada Acuario SRL.	2022	750	89,8	NO CUMPLE
21	Central	Lambare	Aguateria Privada Artesiano Perforaciones	2022	1500	68,8	NO CUMPLE
22	Central	Lambare	Aguateria Privada Florentín	2022	575	82,3	NO CUMPLE
23	Central	Lambare	Aguateria Privada Ykua 1° de Mayo	2022	2500	79,2	NO CUMPLE
24	Central	Lambare	Comisión de Fomento Solare de Lambare	2022	660	54,6	NO CUMPLE
25	Central	Lambare	Comisión Vecinal Villa 3 de Junio	2022	140	75,6	NO CUMPLE
26	Central	Limpio	Comisión Vecinal de Fomento Villa Madrid Fase II	2022	450	48,5	NO CUMPLE
27	Central	Luque	Aguateria Privada El Cencerro (Ex Nueva Maxa Ex 3 de Mayo)	2022	4125	53,0	NO CUMPLE
28	Central	Luque	Comisión Vecinal CONAVI Maka'i	2022	500	74,0	NO CUMPLE
29	Central	Luque	Comisión Vecinal El Lapachal I	2022	550	46,1	NO CUMPLE
30	Central	Mariano Roque Alonso	Aguateria Privada Catalino II	2022	2650	60,3	NO CUMPLE
31	Central	Nueva Italia	Comisión Vecinal San Antonio	2022	110	47,8	NO CUMPLE

**PRESTADORES DE AGUA CON NIVELES DE NITRATO POR ENCIMA DEL LÍMITE ADMISIBLE DE 45 mg/litro  
CONSUMO NO RECOMENDADO POR EL MSPyBS (Hoja 2/3)**

**FUENTE:** Elaborado por el Ing. Robert Cano con datos proveídos por el ERSSAN vía Ley de Acceso a la Información Pública

Nro.	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PRESTADOR	AÑO	CANTIDAD USUARIOS	Concentración registrada de Nitratos - NO3 (mg/L)	Cumplimiento concentración Nitratos (Máximo admisible 45 mg/L)
32	Central	Ñemby	Aguateria 03 Hermanos	2022	1155	75,4	NO CUMPLE
33	Central	Ñemby	Aguateria Guaira	2022	1500	70,5	NO CUMPLE
34	Central	Ñemby	Aguateria Las Mercedes	2022	685	70,7	NO CUMPLE
35	Central	Ñemby	Aguateria Privada del Pilar Miranda de Ojeda (Aguateria Privada Virgen del Paso)	2022	1605	51,5	NO CUMPLE
36	Central	Ñemby	Aguateria Privada Juan Pablo II (Ex JF Servicio de Agua Potable)	2022	2300	45,8	NO CUMPLE
37	Central	Ñemby	Aguateria Privada La Lomita	2022	2500	68,8	NO CUMPLE
38	Central	Ñemby	Aguateria Privada Nueva Maxa Ex Centauro	2022	1500	68,2	NO CUMPLE
39	Central	Ñemby	Aguateria Privada PC Mineral - Ñemby	2022	3145	>200	NO CUMPLE
40	Central	Ñemby	Aguateria Privada TyC	2022	2500	52,7	NO CUMPLE
41	Central	Ñemby	Aguateria Privada Ysapy	2022	700	45,5	NO CUMPLE
42	Central	Ñemby	Asociación 8 de Diciembre	2022	2250	50	NO CUMPLE
43	Central	Ñemby	Asociación Vecinal Manos Unidas	2022	1750	93,7	NO CUMPLE
44	Central	Ñemby	Comisión Vecinal San Roque Ñemby III	2022	160	76,3	NO CUMPLE
45	Central	Ñemby	Comisión Vecinal Villa IPVU II San Roque González de Santacruz	2022	350	76,4	NO CUMPLE
46	Central	Ñemby	Comisión Vecinal Virgen de Fatima	2022	950	77,8	NO CUMPLE
47	Central	Ñemby	Cooperativa Multi Activa Yreka Limitada	2022	650	58,7	NO CUMPLE
48	Central	Ñemby	Junta de Saneamiento Cñía Pai Ñu	2022	23000	64,8	NO CUMPLE
49	Central	San Antonio	Aguateria Privada Puerta del Sol Hoy A.P Ramírez	2022	750	54,3	NO CUMPLE
50	Central	San Antonio	Comisión Vecinal Santa Rita	2022	290	69,3	NO CUMPLE
51	Central	San Antonio	Junta de Saneamiento Achucarro	2022	10950	48,9	NO CUMPLE
52	Central	San Lorenzo	Aguateria La Familia SRL	2022	24000	48	NO CUMPLE
53	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada El Cencerro Ex San Isidro	2022	2100	59,9	NO CUMPLE
54	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Fredy	2022	4500	69,3	NO CUMPLE
55	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Gullón	2022	2000	49,9	NO CUMPLE
56	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada J.M.M	2022	6000	47,9	NO CUMPLE
57	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Liz	2022	2000	46,0	NO CUMPLE
58	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Lombardo	2022	1800	80,9	NO CUMPLE
59	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Miraflores	2022	960	58,3	NO CUMPLE
60	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Ramírez	2022	765	51,0	NO CUMPLE
61	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada Ríos Hermanos	2022	3200	80,4	NO CUMPLE
62	Central	San Lorenzo	Aguateria Privada San Cayetano	2022	7525	53,6	NO CUMPLE

**PRESTADORES DE AGUA CON NIVELES DE NITRATO POR ENCIMA DEL LÍMITE ADMISIBLE DE 45 mg/litro  
CONSUMO NO RECOMENDADO POR EL MSPyBS (Hoja 3/3)**

**FUENTE:** Elaborado por el Ing. Robert Cano con datos proveídos por el ERSSAN vía Ley de Acceso a la Información Pública

Nro.	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PRESTADOR	AÑO	CANTIDAD USUARIOS	Concentración registrada de Nitratos - NO3 (mg/L)	Cumplimiento concentración Nitratos (Máximo admisible 45 mg/L)
63	Central	San Lorenzo	Aguatería Privada San Miguel	2022	3250	71,9	NO CUMPLE
64	Central	San Lorenzo	Aguatería Privada San Ramón	2022	650	65,6	NO CUMPLE
65	Central	San Lorenzo	Aguatería Privada San Viciente	2022	1540	53,5	NO CUMPLE
66	Central	San Lorenzo	Aguatería Privada Tanque Agua Milagrosa	2022	1500	111,5	NO CUMPLE
67	Central	San Lorenzo	Aguatería Privada Ysry	2022	4000	52,6	NO CUMPLE
68	Central	San Lorenzo	Asociación Vecinal María Auxiliadora	2022	3250	65,6	NO CUMPLE
69	Central	San Lorenzo	CAVI. SRL	2022	6000	78,5	NO CUMPLE
70	Central	San Lorenzo	Comisión de Fomento Santa Rosa	2022	200	45,2	NO CUMPLE
71	Central	San Lorenzo	Comisión Vecinal Espíritu Santo	2022	525	92,0	NO CUMPLE
72	Central	San Lorenzo	Comisión Vecinal Pro Agua Virgen de Fatima Hoy Junta de Saneamiento	2022	1475	52,8	NO CUMPLE
73	Central	San Lorenzo	Comisión Vecinal Villa IPVU	2022	240	46,5	NO CUMPLE
74	Central	San Lorenzo	Junta de Saneamiento Nueva Aurora	2022	2510	49,9	NO CUMPLE
75	Central	San Lorenzo	Junta de Saneamiento Santo Domingo	2022	675	115,7	NO CUMPLE
76	Central	San Lorenzo	Junta de Saneamiento Villa Victoria	2022	600	68,6	NO CUMPLE
77	Central	San Lorenzo	Servicio de Agua Potable Agua San	2022	1200	82,2	NO CUMPLE
78	Central	Villa Elisa	Agua Viva	2022	940	67,8	NO CUMPLE
79	Central	Villa Elisa	Aguatería Casa Blanca -Hoy Aguatería Awaterra	2021	1955	105,6	NO CUMPLE
80	Central	Villa Elisa	Aguatería PC Mineral	2022	5655	56,2	NO CUMPLE
81	Central	Villa Elisa	Aguatería Privada María Auxiliadora	2022	2700	46,3	NO CUMPLE
82	Central	Villa Elisa	AGUATERIA PRIVADA SAN JUAN	2021	860	49,5	NO CUMPLE
83	Central	Villa Elisa	Municipalidad Villa Elisa , Villa Bonita	2022	5685	45,9	NO CUMPLE
84	Central	Villa Elisa	Municipalidad Villa Elisa , Villa Bonita Ypati	2022	-	78,6	NO CUMPLE
85	Central	Villa Elisa	Municipalidad Villa Elisa Centro	2022	-	46,4	NO CUMPLE
86	Central	Villa Elisa	R.E Comercial (Gloria María)	2022	3055	56,1	NO CUMPLE
87	Central	Villeta	Comisión Pro Agua Naranjaisy - Zona Sur	2022	470	50,2	NO CUMPLE
88	Central	Villeta	Junta de Saneamiento Valle Poi	2022	650	59,6	NO CUMPLE
89	Central	Ypané	Junta de Saneamiento 29 de Agosto	2022	2660	45,7	NO CUMPLE
90	Concepción	Paso Horqueta	Aguatería Comunitaria San Isidro Boquerón	2022	300	66,8	NO CUMPLE
91	Alto Paraná	Presidente Franco	Comisión de Fomento B° Fatima - Centro	2022	350	50,8	NO CUMPLE
92	Alto Paraná	Presidente Franco	Comisión Pro Agua B° Santa Rosa	2022	325	45,1	NO CUMPLE
93	Alto Paraná	Presidente Franco	Comisión Pro Agua La esperanza B° San Damian	2022	425	79,8	NO CUMPLE